



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00391

№ ПС 01596

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ИП Гудков Александр Владимирович, ИНН 352501333935.  
Юр. адрес: 160521, Вологодская область, Вологодский район, д.Новое, д.103а.  
Фактический адрес 160009, г.Вологда, Окружное шоссе, д.2А.  
Телефон: 8(921)722-05-52, e-mail: mail@finitura.ru .

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ИП Гудков Александр Владимирович, ИНН 352501333935.  
Юр. адрес: 160521, Вологодская область, Вологодский район, д.Новое, д.103а.  
Фактический адрес 160009, г.Вологда, Окружное шоссе, д.2А.  
Телефон: 8(921)722-05-52, e-mail: mail@finitura.ru .

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2022.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели стеновые из плиты древесно-волоконистой, ТМ «Finitura dekor», выпускаемые по ТУ 5361-001-0107689219-2016. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), (см. приложение на бланке № 01081).

код ОКПД2  
16.21.12.120

код ТН ВЭД

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № 00736/ЕМ-16 от 02.04.2021 года.  
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2022 года.

ТУ 5361-001-0107689219-2016.  
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43030 от 15.03.2021, выдан ОС ООО "Гарантия качества", аттестат аккредитации № РОСС RU.31389.04ИБС01.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.04.2021 г. по 01.04.2026 г.

#### Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

#### Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00391


№ ПС 01081

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 умеренногорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – Д3 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов Горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.

